

Urząd Gminy Goworowo  
Ul. Ostrołęcka 21  
07-440 Goworowo

271/1/2013

**Oferenci w przetargu nieograniczonym pn. „Rozwój gospodarki wodno – ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo. Budowa sieci wodociągowej Kobylin – etap II”**

W związku ze złożonymi zapytaniami, dotyczącymi wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela stosownych odpowiedzi:

**1. Prosimy o zamieszczenie kompletnej dokumentacji technicznej (mapy z przebiegiem trasy sieci wodociągowej) na stronie internetowej Zamawiającego.**

Przebieg trasy sieci wodociągowej przedstawiono na załączonej mapie orientacyjnej, natomiast o braku projektu budowlanego w wersji elektronicznej informowaliśmy w SIWZ. Informowaliśmy także, że kompletna dokumentacja w wersji papierowej znajduje się w siedzibie Zamawiającego, a każdy oferent zobowiązany jest do zapoznania się z pełną dokumentacją oraz dokonania wizji lokalnej przebiegu trasy wodociągowej.

Wychodząc naprzeciw prośbie Oferenta dokonano skanowania części oryginalnych map (Zamawiający nie ma technicznych możliwości do skanowania kompletnych map) z naniesionym przebiegiem trasy sieci wodociągowej (dokument w załączeniu)

**2. Prosimy o podanie ilości przejść pod drogą krajową nr 60, podanie średnic sieci wodociągowej przechodzącej pod tą drogą, średnic oraz grubości ścianki rur ochronnych oraz długości przejść. Prosimy o podanie opłat za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 60.**

Jedno przejście z siecią wodociągową PE  $\varnothing$  110mm pod drogą krajową nr 60 Ciechanów – Różan - Ostrów Mazowiecka w msc. Czarnowo, dz. o nr ewid. 528 o długości L = 30 m, w rurze osłonowej fi 219 x 6,7 mm.

Urząd Gminy nie jest w stanie stwierdzić wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 60. W przedmiotowej sprawie należy zwrócić się z zapytaniem do Zarządcy w/w drogi.

**3. Prosimy o podanie długości budowy sieci wodociągowej w pasie drogowym w drodze powiatowej w miejscowościach Kunin, Zaorze, Dzbańdek, podanie średnic sieci wodociągowej w drodze, średnic oraz grubości ścianki rur ochronnych. Prosimy o podanie opłat za zajęcie pasa drogowego w/w dróg powiatowych.**

Poniżej podajemy orientacyjne długości sieci wodociągowej w pasie dróg powiatowych o nawierzchni jezdni asfaltowej:

Lp.	Miejscowość	Ø sieci	Rura osł. ø 219x6,7 długość	Szer. pasa drogi	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Kunin	110	8,0	10	przecisk
2.	Zaorze	110	8,0	6	przecisk
3.	Dzbadzek	90	8,0	10	przecisk
		110	12,0	10	przecisk
		110	8,0	11	przecisk
		110	8,0	11	przecisk
		110	8,0	10	przecisk
		110	10,0	12	przecisk
		110			o dł. ok. 280 mb w poboczu drogi

Urząd Gminy nie jest w stanie stwierdzić wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej. W przedmiotowej sprawie należy zwrócić się z zapytaniem do Zarządcy w/w drogi.

**4. Przy zmianie technologii na przewiert, prosimy o podanie na jakim odcinku można zastosować przewiert. Jaka długość, jaka średnica rury wodociągowej, rury ochronnej.**

Zamawiający **dopuszczając możliwość zastosowania** w miejscach występującej rozbiórki nawierzchni bitumicznej technologii bezwykopowej tj. przewiertów sterowanych, nie określa szczegółowo takich odcinków. Decyzja w tej sprawie należała będzie do Wykonawcy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

**5. W SIWZ w punkcie 1.3 odnośnie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia umieszczono zapis „(...) uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności (...)”. Czy spełniony będzie warunek, jeżeli do oferty zostaną załączone wyłącznie uprawnienia kierownika budowy specjalności instalacyjno – inżynierskiej?**

Uprawnienia kierownika budowy w specjalności instalacyjno – inżynierskiej zostaną uznane przez Zamawiającego, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymogów, określonych w dziale V pkt 1.3. SIWZ.

Z up. WÓJTA  
*Antonia Mulawka*  
 SEKRETARZ GMINY