



KOMENDA MIEJSKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Ostrołęce  
ul. Celna 11, 07- 410 Ostrołęka

Ostrołęka, dnia 08.08.2019 r.

Znak sprawy MZ.5580.16.1.2019

Egz. nr ...2-

## PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2018.1313) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu 08.08.2019 r. przez funkcjonariuszy:

- 1) kpt. mgr inż. poż. Marek Andrzejczyk – kierownik sekcji kontrolno – rozpoznawczej KM PSP w Ostrołęce, legitymacja służbowa nr 7/19,

*stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli*

legitymujących się upoważnieniem numer MZ.5580.16.2019 z dnia 25.07.2019 r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**budynek Urzędu Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07 – 440 Goworowo**

*(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urzędnika oraz jego adres – lokalizację)*

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Gmina Goworowo ul. Ostrołęcka 21, 07 – 440 Goworowo	p. Antoni Mulawka – Sekretarz Gminy Goworowo

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
p. Antoni Mulawka – Sekretarz Gminy Goworowo	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:  
kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:  
na podstawie rocznego planu pracy.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:  
budynek Urzędu Gminy Goworowo.

**PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:**

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej: p. Piotr Kosiorek – Wójt Gminy Goworowo.

### 1. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Charakterystykę pożarową opisano w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego z dnia 22.03.2013 r. (brak informacji o aktualizacjach) – stanowi załącznik do protokołu. Budynek posiada kotłownię na olej opałowy. Obok kotłowni wydzielono pomieszczenie na zbiornik oleju opałowego. Oba pomieszczenia zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30. Zbiornik znajduje się w wannie wychwytywającej wycieki. W pomieszczeniu znajduje się prądownica do podawania piany gaśniczej. Na zewnątrz obiektu znajduje się szafka z nasadą do zasilania prądownicy.

### 2. Organizacja ochrony ppoż.

Sprawy ochrony przeciwpożarowej nadzorowane są przez p. Antoniego Mulawka – Sekretarza Gminy Goworowo. Zadania te zostały powierzone przez Wójta Gminy Goworowo. Informacje dot. ochrony ppoż. określone w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego z dnia 22.03.2013 r. (brak informacji o aktualizacjach) Z budynku prowadzi jedno wyjście ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz budynku oraz jedno wyjście ewakuacyjne z sali konferencyjnej. Wyjścia ewakuacyjne drożne i odpowiednio oznakowane. Hydrant zewnętrzny znajduje się naprzeciwko budynku w odległości ok. 15 m. Hydrant jest oznakowany i posiada zasuwę. Obiekt nie jest wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu

**KOMENDA MIEJSKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Ostrołęce  
SEKCJA KONTROLNO-ROZPOZNAWCZA  
ul. Celna 11, 07-412 Ostrołęka**

### 3. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w dniu 18.02.2013 r.

W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

W wyniku kontroli wszczęto postępowanie w dniu 25.02.2013 r.

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Wydano decyzję z dnia 25.02.2013 r. znak MZ-5580/8/13 z następującymi nakazami:

1. Przeprowadzić przegląd i badanie instalacji elektrycznej i odgromowej – zalecenie wykonano. *Przedstawiono aktualny protokół z pomiarów elektrycznych (skuteczność ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych oraz badanie stanu uziemień ochronnych) z dnia 31.07.2019 r. wykonany przez p. Piotra Jastrzębskiego upr. nr D1/686/403/17, E/34/099/2015 oraz p. Łukasza Jankowskiego upr. E1/686/4040/17 – wyniki prawidłowe.*
2. Naprawić samozamykacze w drzwiach do kotłowni i magazynu oleju – zalecenie wykonano. W trakcie kontroli sprawdzono poprawność działania samozamykaczy w ww. pomieszczeniach – działanie bez uwag.
3. Opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu – zalecenie wykonano. W trakcie kontroli przedstawiono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu z dnia 22.03.2013 r. (brak informacji o aktualizacjach)

### 4. Czynności zabronione:

Nie stwierdzono

### 5. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono.

### 6. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono.

### 7. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

1. Hydranty wewnętrzne DN 25

### 8. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

1. Hydranty wewnętrzne (3 sztuki) z ważnym przeglądem konserwatorskim do stycznia 2020 r. Przedstawiono protokół badania instalacji hydrantów wewnętrznych z dnia 15.01.2019 r. wykonany przez p. Krzysztofa Prusik – wyniki prawidłowe.

### 9. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

*Budynek wyposażony w 7 gaśnic z ważnym przeglądem konserwatorskim (do stycznia 2020 r.). Przegląd wykonany przez wykonany przez p. Krzysztofa Prusik – wyniki prawidłowe. Gaśnice odpowiednio rozmieszczone i oznakowane.*

### 10. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Brak ww. substancji na terenie budynku.

### 11. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

1. Instalacja elektryczna.
2. Instalacja odgromowa.
3. Instalacja wentylacji grawitacyjnej.

### 12. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

1. Przedstawiono protokół z pomiarów elektrycznych (skuteczność ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych) z dnia 31.07.2019 r. wykonany przez p. Piotra Jastrzębskiego upr. nr D1/686/403/17, E/34/099/2015 oraz p. Łukasza Jankowskiego upr. E1/686/4040/17 – wyniki prawidłowe.
2. Przedstawiono protokół z pomiarów elektrycznych (badanie stanu uziemień ochronnych) z dnia 31.07.2019 r. wykonany przez p. Piotra Jastrzębskiego upr. nr D1/686/403/17, E/34/099/2015 oraz p. Łukasza Jankowskiego upr. E1/686/4040/17 – wyniki prawidłowe (rezystancja uziemienia mieści się w granicach normy. Część naziemna urządzenia piorunochronnego wykonana prawidłowo, połączenia galwaniczne

wykonane prawidłowo).

3. Przedstawiono protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych z dnia 01.07.2019 r. wykonany przez Mistrza Kominarskiego Romana Dąbrowskiego upr. 17297 – wyniki prawidłowe.

### WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

1.	Brak okresowej aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
2.	Brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu w obiekcie.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
3.	---	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
4.	---	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami: -----		
Inne ustalenia: ---		

### 13. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

*[Handwritten signature]*

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - ~~z zastrzeżeniami~~.  
Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

**KOMENDA MIEJSKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Ostrołęce  
SEKCJA KONTROLNO-ROZPOZNAWCZA  
ul. Celna 11, 07-412 Ostrołęka**

**KIEROWNIK SEKCJI  
Kontrolno-Rozpoznawczej**  
*[Handwritten signature]*  
kpt. mgr inż. poż. Marek Andrzejczyk

**Z up. WÓJTA**

**Antoni Mulałka  
SEKRETARZ GMINY**

(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
stanowiska służbowego kontrolującego)

**URZĄD GMINY  
GOWOROWO**  
07-440 Goworowo, ul. Ostrołęcka 21  
tel./fax 29 761 40 66  
-3-

