

Goworowo.....11.05.2012.....

PROTOKÓŁ

Na okoliczności przeprowadzenia próby ciśnienia wodociągu

Obecni :

1.RYSZARD MIKULSKI kier. ZGW
2.Dariusz Wojciech - prac ZGW
3.

W dniu ..11.05.2012.. przeprowadzono próbę ciśnienia

wodociągu o średnicy110 mm..... od węzła nr.
.....teren zespołu sekcji Nr. 1 w Goworowie.....
..... do węzła nr. ciśnieniem

w wysokości8..... atm.

Próba.....pozytywna.....

Podpisy : inż. RYSZARD MIKULSKI
Upr. bud. Nr 185/93 Os kierowanie
i nadzór robót sanitarnych
1.
Upr. bud. Nr 185/93 kierowanie
i nadzór robót wodno-melioracyjnych
2.Dariusz Wojciech.....
3.